

Управление  
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный  
санитарно-эпидемиологический надзор  
составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области  
№05/14 от 06 февраля 2019г**

При проведении планового мероприятия по контролю в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Самарский государственный колледж» (ГАПОУ «СГК»), юридический адрес: 443099, г.Самара, ул.Молодгвардейская, д.80, выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№	Наименование мероприятия
	учебный корпус: 443099, г.Самара, ул.Молодгвардейская, д.80
	Восстановить целостность стен в каб.№1 (над доской трещины, дыры). (п.3.8. СП 3.5.3.2323-14)
	учебный корпус: 443099, г.Самара, ул.Молодогвардейская, д.59, 61, 63
	Обеспечить проведение мероприятий по устранению трещин (отверстий) в полах, стенах, потолках. (п.3.8. СП 3.5.3.2323-14) <i>(лестничный мари на 3 этаж на потолке трещины штукатурки; правое крыло 3 этажа в стороне эвакуационного выхода на потолке трещины, осыпается штукатурка; в коридоре возле каб. №50 (кабинет закрыт на ремонт), на стенах трещины, осыпается штукатурка; в комнате приема пищи №18 на потолке трещина; в приемном помещении при Мастерской Типографии стены не ровные, с трещинами, дефектами)</i>
	учебный корпус: 443030, г.Самара, ул.Спортивная, д.11
	Обеспечить проведение мероприятий по устранению трещин (отверстий) в полах, стенах, потолках. (п.3.8. СП 3.5.3.2323-14) <i>(в туалете для мальчиков полы с дефектами, неровные, местами с трещинами, с механическими повреждениями; в туалете для мальчиков стены с трещинами, местами осыпается штукатурка, неровные с механическими повреждениями; в раздевалке с потолка осыпается штукатурка)</i>
	общежитие: 443067, г.Самара, ул.Гаражная, 17
	Оборудовать в общежитии гладильную. (п.3.1. СП 2.1.2.2844-11)
	Обеспечить внутреннюю отделку помещений позволяющую проводить уборку влажным способом с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. (п.5.1. СП 2.1.2.2844-11) <i>(в прачечной на 1 этаже потолок неровный, местами осыпается штукатурка; в коридоре на 1 этаже возле мед.блока на стенах грибок, протечки; в помещении для сушки одежды и белья на 2 этаже на стене грибок, стены неровные; в туалете на 2 этаже на потолке протечки, грибок; в коридоре на 3 этаже с потолка осыпается штукатурка; в комнате №330 на потолке трещина, местами осыпается штукатурка, местами разошелся линолеум; в комнате №309 на потоке трещины, грибок; в туалете и в кухне на 4 этаже на потоке протечки; в комнате №409 в стене дыра, на стене грибок, с потока свисают трубы ржавые; в коридорах стены и полы неровные, с механическими повреждениями, местами с трещинами и обширными дефектами покрытия стен вплоть до штукатурки)</i>

ГАПОУ «СГК»  
Вх.№ 384 от 06.02.19г.

общежитие: 443067, г.Самара, ул.Гагарина, 88а

Обеспечить внутреннюю отделку помещений позволяющую проводить уборку влажным способом с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. (п.5.1. СП 2.1.2.2844-11) (в коридоре перед туалетом на 1 этаже на стене лопнула штукатурка; на кухне на 2 этаже на стене лопнула штукатурка, местами грибок на стенах; в туалете 2 этажа местами отвалилась плитка, стены не ровные с дефектами; в душевой на втором 2 этаже дверь вздутая от воды, с наличием грибка, механических повреждений; в коридорах, в душевых и в туалетах, в умывальных помещениях стены и полы неровные, с механическими повреждениями, местами с трещинами и обширными дефектами покрытия стен вплоть до штукатурки; в комнате №205 на стене лопнула штукатурка, с потолка местами осыпается штукатурка; в комнатах №302, №329, №332 местами нарушена целостность потолка; на кухне 4 этажа на потолке нарушена целостность штукатурки)

Срок исполнения предписания - 06.02.2020г.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на: ГАПОУ «СГК»


**Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством:**

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.

**Невыполнение** в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1. ст.19.5. Кодекса РФ об административных нарушениях.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

Машканова Елена Александровна 

**Предписание для исполнения получил:** 06 февраля 2019г

Директор ГАПОУ «СГК», Шалдыбина Оксана Николаевна 

