

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (дравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): организация временного проживания

2.2 Виды оказываемых: услуг организация временного проживания

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 312 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	40 м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Русь на Волге. Автобус №23, №47, №1, №50, №22 Троллейбус №4, №17, №20 Трамвай №13		
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть		
Регулируемые переходы	есть	-	нет
Нерегулируемые переходы	есть	-	нет
Внеуличные переходы	нет	-	нет
Тактильные указатели	нет	-	нет
Перепады высоты на пути движения	Более 1,5 см	-	нет
Открытые лестницы	нет	-	нет
Поручни на лестницах	нет	-	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии	Примечание
-----------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	---------------------	---	------------

БТИ	1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
	Ширина прохода, калитки		$\geq 1,2$ м	-	К, О		
	Информация об объекте		наличие	-	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающих к путям пешеходного движения		$\leq 0,025$ м	$\leq 0,025$ м	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей		$\geq 0,05$ м	-	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа		$\geq 0,8$ м	-	С		
	Ширина тактильной полосы		0,5-0,6 м	-	С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров		наличие	+	К, О, С		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:						
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения		$\geq 2,0$ м	2,5м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройке в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через		$\geq 1,2$ м	2,5м	К		

каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	-		
Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	
Отражение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-	С	
Места отдыха	наличие	-	К, О	
Автомобильная и парковка для посетителей (при наличии)				
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	К, О	
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К	
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К	
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К	
Съезд с тротуара на проезжую часть:				
Угол уклона	$\leq 1:12$	-	К	
Ширина	$\geq 1,0$ м	-	К	
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-	К	
Открытая лестница				
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	-	О, С	
Марш лестницы	3-12 ступеней	-	О, С	
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С	

Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С	
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-	О, С	
Крайевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-	О, С	
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	О, С	
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С	
Пандус на рельефе		-		
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К	
Уклон	$\leq 8\%$	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-	К, О	
Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О	
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными	наличие	-	К, О	

	устройствами						
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-	К, О			
	Разворотные площадки:		-				
	- верхнее окончание	> 1,5 х 1,5 м	-	К			
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 х 1,5 м	-	К			
	- нижнее окончание	> 1,5 х 1,5 м	-	К			
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О			
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О			

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	-			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 х 2 м или 1,5 х 1,85 м	-	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 х 2,2 м	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	-	К, О, С		

Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О, С	
Переменный уклон в пределах	1-2%	-	К, О, С	
Навес	наличие	-	К, О	
Водоотвод	наличие	-	К, О, С	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	-	К	
Информация об объекте	наличие	-	Г	
Лестница наружная	наличие	-		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	
Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С	
Пандус наружный	наличие	-		

Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	
Уклон	$\leq 8\%$	-	К	
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	
Разворотные площадки:				
- при въезде на пандус	$\geq 1,5$ х $1,5$ м	-	К	
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5$ х $1,5$ м	-	К	
- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5$ х $1,5$ м	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О	
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К	
Звуковой маяк у входа	наличие	-	С	
Тамбур		-		
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3$ х $1,5$ м При реконструкции (1,5-1,8) х 2 м	-	К	

	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	-	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (Для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		-			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		

Разворотные площадки внизу, вверх	≥ 1,5 х 1,5 м	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	
- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	К	
Пандус переносной	наличие	-	К	
Подъемник для инвалидов:				
- стационарный	наличие	-	К	
- мобильный	наличие	-	К	
Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	≥ 1,2 м	К	
Разворотные площадки	≥ 1,5 х 1,5 м	-	К	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие		Г	
Тактильная схема	наличие	-	С	
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	-	К, О, С, Г	
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	-	О	

- Для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	-	К		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	-	С		
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
Контрастная маркировка	наличие	-	С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О		
- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
Пандус внутренний на этаже					
Ширина марша	≥ 1,0 м		К		
Уклон	≤ 8 %		К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 х 1,5 м	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
Лестница межэтажная					
Рельфная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С		имеются с одной стороны
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
	- Горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		-			
	Лифт пассажирский	наличие	-			
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5$ x 1,7 м	-	К		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,95$ м	-	К		
	- Поручни	наличие	-	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
	Знак доступности	наличие	-	К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
---------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	---	--	------------

1	2	3	4	5	6	7
Обслуживание через окно/прилавок						
Высота рабочей поверхности		0,8 – 1,1 м	-	К		
Габариты зоны обслуживания (глубина)		≥ 1,5 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
Обслуживание в кабине №						
Ширина проема двери в свету:		≥ 0,9 м	-	К		
Высота порога		≤ 0,025 м	-	К		
Информация тактильная		наличие	-	С		
Информация визуальная контрастная:		наличие	-	К, О, С, Г		
- размещение на высоте		≤ 1,8 м	-	К		
- высота прописных букв		≥ 0,025 м	-	С		
Габариты зоны сидения-глубина		≥ 1,2 м	-	О		
Зона для кресла-коляски		≥ 1,5 х 1,5 м	-	К		
Стол с высотой рабочей поверхности		0,6-0,8 м	-	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания		≥ 1,2 м	-	К		
Высота оборудования для посетителей (стеглаз, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)		0,8 – 1,1 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
Кабина индивидуального обслуживания № (примечательная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Ширина х глубина		≥ 1,6 х 1,8 м	-	К		

Место для сидения	наличие	-	О		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		

Вкладка при необходимости описания нескольких кабин

Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-			
Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	К		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К		
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г		

Вкладка при необходимости описания нескольких залов

Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К		
---	---------	---	---	--	--

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	-			
	Знак доступности помещения	наличие	-	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
	Открывание дверей	наружное	-			

Тактильная направляющая полоса к унитазу, ошущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С	
Количество кабинок	≥ 1 шт.	-	К, О	
• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О	
• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8$ x $1,65$ м	-	К	
- опорные поручни	наличие	-	К, О	
в т.ч. откидные	наличие	-	К	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К	
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2$ x $2,25$ м	-		
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	-	К	
• ручки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О	
Раковина: с опорным поручнем	наличие	-	К, О	
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30$ x $0,85$ м	-	К	
- высота раковины с опорным поручнем	$0,75 - 0,85$ м наличие	-	К, О	
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К	
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9$ x $1,5$ м	-	К, О	
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48$ x $0,85$ м	-	К, О	
Тактильная направляющая полоса к унитазу, ошущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	

Оборудование системой тревожной сигнализацией

наличие

-

К, О, С


Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	-	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	-	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С		
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С		

Представитель организации

Зам. директора по ТЧ
(Должность)



подпись

Д.В. Былкин
(ф.и.о)

Дата заполнения
«28» декабря 2020 г. .

Представитель организации

Директор ГАПОУ «СГК»
(Должность)



(подпись) М.П.

О.Н.Шалдыбина
(ф.и.о.)

Дата заполнения
«28» декабря 2020 г.

